



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел 718-25-05, www.GUMCHS-SPb.ru

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29, тел 718-09-66

Предписания № 2/15 - 308/ 1 /1-№п.5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 375

Красносельского района Санкт-Петербурга

"02" июля 2009 г. проведена проверка старшим инспектором отделения отдела
ГПН Красносельского района Санкт-Петербурга капитаном в. службы
Мироновой Еленой Александровной ГОУ школа № 375, расположенного по
адресу: СПб., пр. Кузнецова, д. 19

совместно с ВрИО директора Тиняевой Галиной Павловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пре дис ания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасно сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывает я только выпол нение)
1	2		3	4
1.	Помещения не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации;	п.3 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; п. 4, 14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.12.2010 г.	
2.	Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре;	п.3 ППБ 01-03, п. 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и	01.12.2010 г.	

06.04.09 Гиняев

3.	Отделка пола частично на 1,2,3 этажах на путях эвакуации выполнена из линолеума с неизвестными показателями пожарной опасности;	сооружениях» п.3, 53 ППБ 01-03, п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	01.12.2010 г.	
4.	Отделка стен на путях эвакуации выполнена из горючего материала (масляная краска) с неизвестными показателями пожарной опасности;	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.6.25	01.12.2010 г.	
5.	Установлен турникет с ограждениями в вестибюле на входе в общеобразовательное учреждение.	ППБ 01-03 п.3, 53; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.10*	01.12.2010 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется в декабре 2010 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отделения отдела ГПН
Красносельского района
Миронова Е.А.

«03» июля 2009

Предписание для исполнения получил:

03 июля 2009 г.



М.П. (подпись)

Врио инспектора Т.В.Тихонова
(должности, фамилия, инициалы)