



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности

Красносельского района

ул. Партизана Германа, д.29, Санкт-Петербург, 198329

Тел./факс 735-09-66

Тел. доверия: 299-99-99, тел. УНД: 718-25-61

13.08 2012 г. № 1498-д-15-211
На № _____ от _____ г.

Директору
ГБОУ СОШ № 375
Красносельского района
г. Санкт-Петербурга
Г.П. Тиняевой

198332, г. Санкт-Петербург
пр. Кузнецова,
д. 19, литер. А

Отдел надзорной деятельности Красносельского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше письмо в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в здании Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 375 Красносельского района г. Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург пр. Кузнецова, д. 19, литер. А, подлежащему приемке к новому 2012-2013 учебному году.

ОНД Красносельского района, сообщает, что на указанном объекте имеются нарушения требований пожарной безопасности, которые по состоянию на «22» августа 2012 г. не устранены, а именно:

- не установлены противопожарные двери в столярную и слесарную мастерские (классы труда для мальчиков), не рассчитана категория врывопожарной и пожарной опасности для данных помещений;
- в актовом зале драпировка сцены не пропитана огнезащитным составом.

Отдел надзорной деятельности Красносельского района считает возможным принять вышеуказанное здание к новому 2012-2013 учебному году при условии обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности, при котором пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных п. 1.2 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Зам Начальник отдела

М.В. Белоусов